

Ökostrom-Abweichungen: Fahrplanzuweisung zu tatsächlich eingespeisten Mengen in 2006

Österreich *)	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	2006
Zuweisung (Prognose) in MWh	1.029.452	1.512.823	1.317.277	1.313.315	5.172.866
Erzeugung (IST) in MWh	1.078.156	1.435.420	1.320.017	1.315.746	5.149.339
Ausgleichsenergie (AE) in MWh	48.705	-77.402	2.740	2.431	-23.527
Abweichung **)	-4,52%	5,39%	-0,21%	-0,18%	0,46%

+ ... Prognose > Ist

- ... Prognose < Ist

*) Der Wert für Gesamtösterreich ergibt sich aufgrund einer gewichteten Bewertung der Regelzonergebnisse

**) AE-Abweichung in % - bezogen auf die Erzeugung

[Quelle: OeMAG | Energie-Control GmbH]